

Kielce, 17.06.2025 r.

**Do wszystkich zainteresowanych,
którzy pobrali SWZ**

ODPOWIEDZI NA WNIOSKI WYKONAWCÓW

**Dotyczy: zamówienia udzielanego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na:
„Dostawę montaż i uruchomienie wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami instalacji
fotowoltaicznej o mocy 25 kW na dachu budynku niskiego PCUM Kielce”, znak AdG.26.05.2025**

Pytanie nr 1

Jak wysoki jest budynek na którym mają być montowane moduły ? Z jakiego materiału jest pokrycie dachu , jaka jest konstrukcja dachu ? Czy gwarantujecie, że dach wytrzyma dociążenie planowaną instalacją fotowoltaiczną ?

Odpowiedź:

1. Wysokość budynku na którym mają być montowane moduły wynosi 10 m,
2. Dach jest dwuspadowy kryty blachą trapezową, konstrukcja dachu stalowa,
3. Tak, pod warunkiem wykonania montażu instalacji fotowoltaicznej zgodnie z załączonym do SWZ projektem technicznym.

Pytanie nr 2

W jaki sposób mamy wykazać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 250 000,00 zł. jaki dokument będzie przez Państwa honorowany podczas aplikowania do ww. przetargu ?

Odpowiedź:

W punkcie VII ust. 1 pkt c SWZ Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił wyciąg bankowy informujący o stanie jego konta, tj. o znajdujących się na nim środkach finansowych w wymaganej wysokości, lub przedstawienia informacji bankowej, że środki te mogą być zabezpieczone kredytem w rachunku bieżącym.

Jeżeli Wykonawca nie posiada na swoim koncie środków w odpowiedniej wysokości , to musi przedstawić do oferty dokument potwierdzający możliwość zaciągnięcia kredytu w wymaganej wysokości, tj. 250 000,00 PLN.

Pytanie nr 3

W związku z prowadzonym postępowaniem oraz analizą dokumentacji SWZ, uprzejmie zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaproponowania innego modelu modułu fotowoltaicznego o mocy 460Wp, ponieważ wskazany w SWZ model modułu nie jest obecnie dostępny na rynku.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie innego modelu modułu fotowoltaicznego o mocy 460 Wp i o parametrach równoważnych, niż przedstawiony w dokumentacji projektowej.